

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Số: 8087/11-25

Mã mẫu: 2511NT045 (019/11-25) Trang: 1/1

Đơn vị yêu cầu

: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG ĐÔNG NAM Á
: P.408, Tầng 4, Toà nhà Hải Âu, 39B Trường Sơn, Phường Tân Sơn Nhất, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ lấy mẫu

: CHI NHÁNH LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI TP. HỒ CHÍ MINH – CO.OPMART TÂN THÀNH –
Dự án “Chi nhánh Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP. Hồ Chí Minh – Co.opmart Tân Thành”

Ngày lấy (nhận) mẫu

: 1469 đường Độc Lập, Phường Phú Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh

Thời gian lưu mẫu

: 01/11/2025 Ngày trả kết quả: 08/11/2025

Loại mẫu

: 5 ngày kể từ ngày trả kết quả

Mô tả mẫu

: Nước thải

Điều kiện lấy mẫu

: Nước hơi đục

Ký hiệu/vị trí lấy mẫu

: Trời nắng, các hoạt động bình thường

: Lấy tại đầu ra sau hệ thống xử lý

STT	Thông số	Đơn vị	Phương pháp phân tích	Kết quả	QCVN 14: 2008/BTNMT (Cột B)
1	pH ^(a)	-	TCVN 6492:2011	7,51	5 - 9
2	TDS ^(a)	mg/L	SOP-HT.N 03	493	1000
3	TSS ^(a)	mg/L	TCVN 6625:2000	<6	100
4	BOD ₅ ^(a)	mg/L	TCVN 6001-1:2021	25	50
5	Sunfua (S ²⁻) ^(a)	mg/L	SMEWW 4500-S ²⁻ .B&D:2023	KPH MDL=0,03	4,0
6	NH ₄ ⁺ (tính theo N) ^(a)	mg/L	TCVN 5988:1995	KPH MDL=0,6	10
7	NO ₃ ⁻ (tính theo N) ^(a)	mg/L	SMEWW 4500-NO ₃ ⁻ .E:2023	34,3	50
8	PO ₄ ³⁻ (tính theo P) ^(a)	mg/L	TCVN 6202:2008	3,41	10
9	Chất hoạt động bề mặt ^(a)	mg/L	TCVN 6622-1:2009	KPH MDL=0,03	20
10	Dầu, mỡ động thực vật ^(a)	mg/L	SMEWW 5520.B&F:2023	KPH MDL=1,0	10
11	Tổng Coliform ^(a)	MPN/100mL	SMEWW 9221.B:2023	6,1 x 10 ²	5000

Ghi chú:

KPH: Không phát hiện (<MDL)

MDL: Giới hạn phát hiện của phương pháp

QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt

(a): Thông số đã được Bộ tài nguyên và Môi trường công nhận

(b): Thông số đã được ISO/IEC 17025:2017 công nhận

(c): Thông số gửi nhà thầu phụ

PHÒNG THỬ NGHIỆM
Trưởng phòng

HOÀNG VĂN NAM

KT. GIÁM ĐỐC
Phó Giám đốc



HOÀNG VĂN TÍN

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Số: 8088/11-25

Mã mẫu: 2511KK046 (019/11-25) Trang: 1/1

Đơn vị yêu cầu: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG ĐÔNG NAM Á
: P.408, Tầng 4, Toà nhà Hải Âu, 39B Trường Sơn, Phường Tân Sơn Nhất, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ lấy mẫu: CHI NHÁNH LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI TP. HỒ CHÍ MINH – CO.OPMART TÂN THÀNH –
Dự án “Chi nhánh Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP. Hồ Chí Minh – Co.opmart Tân Thành”
: 1469 đường Độc Lập, Phường Phú Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày lấy (nhận) mẫu: 01/11/2025 **Ngày trả kết quả**: 08/11/2025

Thời gian lưu mẫu: Không lưu

Loại mẫu: Chất lượng không khí và tiếng ồn

Điều kiện lấy mẫu: Trời nắng, các hoạt động bình thường

Ký hiệu/vị trí lấy mẫu: Khu vực công ra vào siêu thị

STT	Thông số	Đơn vị	Phương pháp phân tích	Kết quả
1	Tiếng ồn ^(a)	dBA	TCVN 7878-2:2018	72,2
2	Bụi ^(a)	µg/Nm ³	TCVN 5067:1995	164
3	SO ₂ ^(a)	µg/Nm ³	TCVN 5971:1995	79
4	NO ₂ ^(a)	µg/Nm ³	TCVN 6137:2009	68
5	CO ^(a)	µg/Nm ³	SOP-K.05	<15.000

Ghi chú:

KPH: Không phát hiện (<MDL)
MDL: Giới hạn phát hiện của phương pháp

(a): Thông số đã được Bộ tài nguyên và Môi trường công nhận
(b): Thông số đã được ISO/IEC 17025:2017 công nhận
(c): Thông số gửi nhà thầu phụ

PHÒNG THỬ NGHIỆM
Trưởng phòng



HOÀNG VĂN NAM

KT.GIÁM ĐỐC
Phó Giám đốc



HOÀNG VĂN TÍN